



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района
(г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72, e-mail: ogpn.kavkaz@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 271/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
общеразвивающего вида № 27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МБДОУ д/с о/в № 27 ст. Казанская МО Кавказский район Кулюковой Елене Викторовне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №271 от 10.10.2017 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.10.2017 по 23.10.2017 года проведена плановая выездная проверка

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Кавказского района капитаном внутренней службы Мельниковым Максимом Николаевичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений МБДОУ д/с о/в №27 станицы Казанская МО Кавказский район

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, 62

совместно с заведующим МБДОУ д/с о/в №27 ст. Казанская Кулюковой Еленой Викторовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (находится в неисправном состоянии) (абз.1 п.61 ППР в РФ)	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п.61 ППР в РФ)	01.10.2018г.	
2.	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа произ-	Нормами предусмотрено пять типов СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1.	01.10.2018г.	

<p>веден без применения световых табличек «Выход» (п.1.2, 4.1 табл.1 п.1, 5.1 табл.2 п.6 НПБ 104-03*)</p>	<p>Способы оповещения для 3-го типа СОУЭ – требуется речевое оповещение (передача специальных текстов) (п.4.1 табл.1 п.1 НПБ 104-03*)</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор ОНД и ПР Кавказского района
Мельников М.Н.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2017г.



М.П.

Предписание для исполнения получил(а):

[Signature]
_____ (подпись)

«23» 10 2017г.

заведующий Куринков С.В.
_____ (должность, фамилия, инициалы)